

Αποδελτίωση σχολίων που ελήφθησαν και απαντήσεις σχετικά με τη Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΓΧΟΣ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με κωδικό 20ΔΙΑΒ000009267, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ την περίοδο 14/4/20 έως 4/5/20.

ΑΑ	Σελ.Τεχν. Προδιαγραφών	Παρ.Τεχν. Προδιαγραφών	Σχόλιο	Αποδοχή	Απάντηση
			Ξεκάρφωτος Χρήστος		
1	2 2 ^ο αρχείο	1	1. Στο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών και συγκεκριμένα στο Διάγραμμα Επικοινωνιών, παρουσιάζονται μεταξύ άλλων και κάποιοι Σταθμοί Ελέγχου με ονομασία ΣΕΚ0001 έως ΣΕΚ7000 οι οποίοι επικοινωνούν με το Κέντρο Ελέγχου μέσω GSM/GPRS και αντίστοιχων συγκεντρωτών. Οι σταθμοί ελέγχου αυτοί δεν περιγράφονται όμως στο αντικείμενο της μελέτης. Παρακαλούμε διευκρινίστε αν υπάρχουν οι ΣΕΚ0001 έως ΣΕΚ7000 και αν αποτελούν αντικείμενο της μελέτης.	ΟΧΙ	Οι σταθμοί ΣΕΚ0001 έως ΣΕΚ 7000 δεν υπάρχουν και δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης.
2	2 2 ^ο αρχείο	1	2. Στο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών και συγκεκριμένα στην παράγραφο που δίνεται η ανάλυση σημάτων για τους ΕΣΔ1 έως ΕΣΔ7, υπάρχει η απαίτηση για ψηφιακό σήμα απο Μηχανικό Μετρητή Στάθμης. Οι προδιαγραφές όμως που υπάρχουν για τον μηχανικό μετρητή στάθμης δεν είναι σαφείς ως προς την τεχνολογία του (μηχανικός ή άλλης τεχνολογίας). Παρακαλούμε διευκρινίστε.	ΟΧΙ	Οι μηχανικοί μετρητές στάθμης και οι ανιχνευτές εισόδου στο χώρο που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές δεν υφίστανται στο συμβατικό αντικείμενο.
3	32 1 ^ο αρχείο	7.1.3	3. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν η καταγραφή των δεδομένων που αποστέλλονται απο τα Data Logger στο υπάρχον λογισμικό τηλεέγχου, θα γίνεται σε κοινή βάση δεδομένων ή σε διαφορετικές.	ΝΑΙ	Όπως φαίνεται στη σελίδα 32 των τεχνικών προδιαγραφών (παρ.7.1.3 ΛογισμικόΤηλεέγχου Τηλεχειρισμού) θα γίνεται η καταγραφή των δεδομένων σε τρεις βάσεις (προσωρινή, συμβάντων και μόνιμη).

ΑΑ	Σελ.Τεχν. Προδιαγραφών	Παρ.Τεχν. Προδιαγραφών	Σχόλιο	Αποδοχή	Απάντηση
			Γαρδέλης Αλέξανδρος		
1	12 2 ^ο αρχείο	1	1. Ενημερώστε μας εάν η διάταξη ελέγχου εισόδου στον χώρο θα είναι μηχανική ή άλλης μορφής.	ΟΧΙ	Οι μηχανικοί μετρητές στάθμης και οι ανιχνευτές εισόδου στο χώρο που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές δεν υφίστανται στο συμβατικό αντικείμενο.
2	24 2 ^ο αρχείο	1	2. Στις τεχνικές προδιαγραφές του Ψηφιακού συσχετιστή αναφέρεται: “Τα ακουστικά θα συνδέονται με τον ψηφιακό συσχετιστή έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να ακούσει τον ήχο της διαρροής μέσω των πομπών. Θα είναι ελαφριά, ανθεκτικά, υψηλής πιστότητας για ήχο υψηλής ποιότητας, με άριστη απομόνωση των εξωτερικών ήχων” Ενημερώστε μας εάν στον εξοπλισμό του Ψηφιακού συσχετιστή περιλαμβάνονται και ακουστικά φορητού γεωφώνου εντοπισμού διαρροών;	ΟΧΙ	Τα ακουστικά του ψηφιακού συσχετιστή θα αφορούν τον ίδιο και τα ακουστικά του γεωφώνου το γεώφωνο. Τα ακουστικά του φορητού γεωφώνου εντοπισμού διαρροών περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό του ίδιου και όχι στον ψηφιακό συσχετιστή.
3	32 2 ^ο αρχείο	1	3. Ο Παραγωγός Ανάπτυξης Λογισμικών (επικοινωνιών – διαχείρισης δεδομένων) θα πρέπει να διαθέτει Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών τύπου ISO/IEC 27001:2013 ή ισοδύναμο, πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού;	ΟΧΙ	Δεν θεωρείται απαραίτητο