



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΑΞΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 380.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

Αρ. Μελ. 35/21

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ. Μ.	ΠΟΣΟ Τ.	Τιμή Μον. [€]	Μερικό Σύνολο [€]	Γενικό Σύνολο [€]
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 62m ³ /h ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 124m	TEM	1	3.890,00	3.890,00	3.890,00
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 30m ³ /h ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 150m (ΣΕΒΑΣΤΗ)	TEM	1	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΑ (ΡΥΑΚΙΑ)	TEM	1	540,00	540,00	540,00
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 158m ³ /h ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 204m (ΒΡΟΝΤΟΥ)	TEM	1	12.950,00	12.950,00	12.950,00
5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 44m ³ /h ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 145m (ΣΕΒΑΣΤΗ)	TEM	1	7.480,00	7.480,00	7.480,00
6	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΥΠΟΥ 3309 ΣΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ)	TEM	1	570,00	570,00	570,00
7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 19m ³ /h	TEM	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 260m (ΚΟΥΚΟΣ)					
8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΝΑΣ 6" & ΒΑΝΑΣ ΣΥΡΤΗ 8" (ΡΗΤΙΝΗ)	TEM	1	3.250,00	3.250,00	3.250,00
9	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Υ-Δ 30KW (ΕΕΛ)	TEM	1	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	Προμήθεια και εγκατάσταση επιφανειακού αεριστήρα διαμέτρου 240cm, ισχύος 55KW / 45rpm (ΕΕΛ)	TEM	2	45.000,00	90.000,00	90.000,00
11	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης με ρυθμιστή στροφών 30KW (ΕΕΛ)	TEM	2	7.000,00	14.000,00	14.000,00
12	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης με ρυθμιστή στροφών 22KW (ΕΕΛ)	TEM	2	5.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος με παροχή 79m ³ /h και μανομετρικό 113m (ΛΟΦΟΣ)	TEM	1	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14	Προμήθεια βασικού κιτ επισκευής υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα μάρκας OLYMPIA 6" 5,5-30HP, ως τεχνικές προδιαγραφές (ΑΠΟΘΗΚΗ)	TEM	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	Προμήθεια βασικού κιτ επισκευής υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα μάρκας OLYMPIA 7" 40-75HP, ως τεχνικές	TEM	1	1.700,00	1.700,00	1.700,00

	προδιαγραφές (ΑΠΟΘΗΚΗ)					
16	Προμήθεια Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους συνεχούς ισχύος 1600KVA εντός container, ως τεχνικές προδιαγραφές (ΒΡΟΝΤΟΥ)	TEM	1	207.420,00	207.420,00	207.420,00
					ΣΥΝΟΛΟ:	380.000,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής ΤΥ ΔΕΥΑΚ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ