

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

ΕΡΓΟ : ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ  
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ  
ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 14/2022

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Οι εργαστηριακές αναλύσεις που προβλέπονται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση και στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη , θα διενεργηθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και για όλες τις παραμέτρους της παρούσας μελέτης:

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των παραμέτρων, εκφράζονται χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων με την παραμετρική τιμή της ισχύουσας νομοθεσίας (Απόφαση Γ1(Δ)/ΓΠ οικ.67322, Απόφαση Π/112/1057/2016).

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

#### ΧΛΩΡΙΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι χλωριομετρήσεις θα γίνονται συστηματικά με χάπια DPD και χρήση pool test, ή με χρήση φωτόμετρου.

Κατερίνη Ιούλιος 2022

Ο συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΚ

Παπαδόπουλος Μιχάλης  
Πολιτικός Μηχανικός

Αναγνωστόπουλος Θ. Θεοφάνης  
Πολιτικός Μηχανικός MSc  
Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης