

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Έργο: Αποκατάσταση εξοπλισμού κεντρικού
αντλιοστασίου ύδρευσης Τ.Κ.Παραλίας
αριθμ. μελ.: 16/2024

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	ΕΙΔΟΣ	A/T	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400V, 50Hz, 660kVA Max, 1500 RPM	1	Τεμάχιο	1
2	Κινητήρας και αντλία 40 hp, 8" παροχής, Q=120m ³ , 6 bar	2	-//-	3
3	Αντλητικό συγκρότημα booster 8"	3	-//-	3

Κατερίνη 06-09-2024

Ο συντάξας

Χαρακλειάς Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης