



Έργο: Αποκατάσταση εξοπλισμού κεντρικού
αντλιοστασίου ύδρευσης Τ.Κ.Παραλίας
αριθμ. μελ.: 16/2024

Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της εργολαβίας

Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 100.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. αφορά την προμήθεια ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (HZ) πετρελαιοκινητήρα με απόδοση 660KVA με την τοποθέτηση τους εντός container, την προμήθεια και τοποθέτηση (3) κινητήρων 40hp 8" & αντλίας 40hp τεσσάρων βαθμίδων (φτερωτών) 8" παροχής $Q=120m^3$ στα 6bar με μανομετρικό 60m (κέντρο) και προμήθεια και την τοποθέτηση τριών (3) οριζοντίων υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων τύπου booster 8" πλήρους διάταξης ήτοι μαζί με τα χιτώνια, βάση στήριξης, ποδαρικά, φλάτζες και μανδύα ψύξεως.

Άρθρο 2ο

Στοιχεία της εργολαβίας

Στοιχεία της εργολαβίας είναι:

- A) Η διακήρυξη
- B) Η Τεχνική Έκθεση
- Γ) Η Προμέτρηση
- Δ) Ο Προϋπολογισμός
- Ε) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
- ΣΤ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
- Z) Το τιμολόγιο της μελέτης
- Η) Τα Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.

Άρθρο 3°

Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας και ισχύος της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

Άρθρο 4°

Πληρωμές

Κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο θα γίνεται με τη σύνταξη σχετικής πιστοποίησης από τον επιβλέποντα του έργου και την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών από τον ανάδοχο.

Άρθρο 5°

Τεχνικοί όροι και προδιαγραφές

Οι τεχνικοί όροι ανά είδος και οι προδιαγραφές παρουσιάζονται στο συνοδευόμενο έντυπο των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης.

Άρθρο 6°

Περιεχόμενο των τιμών

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου της σύμβασης προμήθειας θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης.

Το ύψος του τιμήματος ανά τόνο θα παραμείνει σταθερό όπως θα ορισθεί με την προσφορά του αναδόχου καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Στις προσφερόμενες τιμές νοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας και το όφελος αυτού.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Άρθρο 7°

Ρήτρες

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την εκτέλεση της προμήθειας να διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αντίστοιχο προσωπικό για την άρτια εκτέλεση της. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα επί του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8°

Εξαιρέση επιβολής κυρώσεων

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, ένεκα της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή.

Άρθρο 9°

Αναθεώρηση τιμών

Δεν προβλέπεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς.

Άρθρο 10°

Παραλαβή

Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή την μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών.

Άρθρο 11°

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 12°

Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές - τιμολόγιο.

Κατερίνη 06-09-2024

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ.
Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Ο συντάξας

Παρτσαλίδης Ιωάννης

Χαρακλειάς Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης